

## דוח איכות מים חודש פברואר שנת 2019 – כוכב יאיר - צור יגאל

על פי חוק דיווח העיריות מספר 75 - (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238), מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה בחודש פברואר 2019.

הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת בתאריכים 4/2/19, 18/2/19 וב- 28/2/19 ע"י הרשות להסמכת מעבדות. כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות.

**להלן תוצאות הדיגום על פי נקודות הדיגום:**

שם נקודה	קוד	תיאור סביבה	תאריך דיגום	כלור נותר mg/l	עכירות NTU	קוליפורמים cfu/100ml	סטאטוס
1 רחוב שורק 43	11999	חיבור כפול לבתים	4/2/19	0.2	0.1	<1	תקין
			28/2/19	0.3	0.1	<1	תקין
2 רחוב בית אל	12258	רחוב בית אל מרכז פסיכולוגי	4/2/19	0.2	0.3	<1	תקין
			28/2/19	0.5	0.2	<1	תקין
3 מועצה – לב הישוב	12256	מועצה מתחת לגרם מדרגות	4/2/19	0.5	0.3	<1	תקין
			28/2/19	0.2	0.6	<1	תקין
4 א.ת.מצפה ספיר	12000	אזור תעשייה ליד מפעל שרף ליאור שיווק	4/2/19	0.4	0.3	<1	תקין
			28/2/19	0.3	0.1	<1	תקין
5 חיבור צור יגאל מקיבוץ אייל	12017	מאחורי בית ספר נוף צורים	4/2/19	0.1	0.1	<1	תקין
			18/2/19	0.4	0.2	<1	תקין
			28/2/19	0.4	0.1	<1	תקין
6 חיבור מקורות	12260	רחוב דרגות בשדה ליד מגרש החניה	4/2/19	0.5	0.3	<1	תקין
			18/2/19	0.2	0.3	<1	תקין
			28/2/19	0.3	0.3	<1	תקין
7 רשת בית ספר מרכז	12257	במתחם בית ספר הממוקם ב"דרך המרכז"	18/2/19	0.1	0.2	<1	תקין
8 גן אשכול אילנות	11996	רחוב האילנות 70	18/2/19	0.4	0.4	<1	תקין
9 גן נעמת	12019	רחוב אבני חושן בתוך הגן	18/2/19	0.5	0.3	<1	תקין
10 גן ילדים ליד בית הכנסת	12259	בתוך הגן	18/2/19	0.1	0.5	<1	תקין

### תוצאות בדיקת פלואור ומתכות:

שם נקודה	קוד	פלואור mg/l	נחושת µg/l	ברזל µg/l	עופרת µg/l
גן אשכול אילנות	11996		<10	<20	<1
מועצה – לב הישוב	12256	<0.1	<10	30	<1
גן ילדים ליד בית הכנסת	12259		<10	<20	<1

### סיכום:

- תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- איכות המים המסופקת לתושבים טובה ותקינה בכל רחבי המועצה.

### נספח:

תוכנית הדיגום לחודש פברואר 2019 ואיכות נדרשת עבור כל פרמטר בהתאם לתקנות בריאות העם איכותם התברואית של מי שתייה

פרמטר יח'	מיקרוביולוגיה					
	קוליפורמים cfu/100ml	כלור נותר mg/l	עכירות NTU	פלואור mg/l	ברזל µg/l	נחושת µg/l
תחום תקן	<3	0.1-0.5	≤1	<1.7	<1000	<10
מס' נקי לדיגום	18	18	18	1	3	3